



PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA

39-400 TARNOBRZEG, ul. KOŚCIUSZKI 32

TEL. 15 822 65 70, FAX 15 822 25 04

Znak sprawy: TID-III.271.2.27.2016

Tarnobrzeg, 18...lipca.2016r.

Do wszystkich Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy postępowania na wykonanie zadania pn.: „**Remont elewacji budynku przy ul. Św. Barbary 12 w Tarnobrzegu**”.

Zgodnie z zaproszeniem do składania ofert Gmina Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 32, 39-400 Tarnobrzeg przekazuje Wykonawcom treść zapytań z wyjaśnieniami:

Pytania :

1. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej czyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji w celu przygotowania pod gruntowanie i malowanie, elewacja jest mocno zabrudzona i należałoby wykonać tą czynność w celu uniknięcia odparzeniu i schodzenia farby z mocno zanieczyszczonej struktury ścian?
2. Na elewacji występuje grzyb i należałoby dodać pozycję kosztorysową odgrzybianie elewacji.
5. Brak pozycji kosztorysowej „czas pracy rusztowań” prosimy o dołożenie w celu skalkulowania wszystkich kosztów wykonawcy.
6. Czy po rozebraniu „okładziny ściennej cokołu na klej” nie wystąpią nierówności, które należy wyrównać przed wykonaniem ocieplenia, proszę o doliczenie równanie ścian do pozycji kosztorysowej

Odpowiedzi na pytania nr 1, 2, 5, 6

Nakłady podane w rozdziałach obejmują roboty podstawowe i czynności pomocnicze, natomiast nakłady rzeczowe uwzględniają wszystkie czynności związane z wykonaniem robót niezależnie od rodzaju stosowanego sprzętu i narzędzi, łącznie z robotami pomocniczymi, próbami kolorów, poprawkami. Rozdziały zawierają nakłady opracowane zgodnie z wymaganiami ustalonymi w warunkach technicznych dla właściwych technologii

wykonywania robót malarskich, uwzględniają wewn. transport pionowy niezależnie od wysokości budynku, uwzględniają przygotowanie farb, przygotowanie szpachlówek, gruntów i innych materiałów, uwzględniają ustawianie i przesuwanie rusztowań.

Nakłady na rusztowania rurowe i ramowe zewnętrzne ujęte w przedmiarze uwzględniają prace związane z montażem i demontażem rusztowań, łącznie z wykonaniem i rozbiórką pionów komunikacyjnych oraz daszków ochronnych nad wejściami do budynków.

Ponadto w nakładach uwzględniono założenie na konstrukcji rusztowań i przekładanie wysięgnika do podnoszenia materiałów, układanie lub przekładanie pomostów roboczych i zabezpieczających, założenie i rozbiórkę desek krawężnikowych i poręczy ochronnych, osadzenie haków w ścianach i zamocowanie rusztowań do ścian, oraz okresowe sprawdzenie sztywności konstrukcji rusztowań.

Pytania :

3. Kosztorysant odliczył od gruntowania ścian okna, natomiast nie dodał szpalet czyż wykonanie gruntowania i malowania szpalet zakres robót nie dotyczy.
7. Prosimy również o dołożenie pozycji kosztorysowej malowanie szpalet z podaniem RAL.

Odpowiedź

Szpalety są dodane do malowania elewacji. Kolor RAL 7045

Pytanie :

4. Czy ilości wykonanych prac są poprawnie policzone gdyż według naszych wyliczeń z rzeczywistości są rozbieżności w ilościach?

Odpowiedź

Ilości wykonywanych prac są poprawnie policzone

Pytanie :

8. Prosimy o podanie parametrów styropianu, który należy wbudować na cokole.

Odpowiedź

Styropian grubości 5 cm EPS 042

Pytanie :

9. Prosimy o określenie rodzaju wykończenia cokołu np.(mozaika, tynk, płytki) pozycja kosztorysowa zawiera tynk CT35 kornik czy na pewno należy taki wbudować. Prosimy o podanie RAL tynku

Odpowiedź

Należy zastosować tynk kolor cokołu RAL 7045

Kolor elewacji RAL 7038

Pasy międzyokienne kolor RAL 7045

PREZYDENT MIASTA

Grzegorz Kietb